


사용 설명서

SensoGate WA131MH 수동 개폐식 피팅



설치 전에 읽어야 합니다.
추후 사용을 위해 안전하게 보관해야 합니다.



추가 참고 사항

이 설명서를 읽은 후 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관해야 합니다. 제품을 조립, 설치, 사용 또는 유지·보수하기 전에 여기에 설명된 지침과 위험을 완전히 이해해야 합니다. 모든 안전 지침을 반드시 준수해야 합니다. 이 설명서의 지침을 따르지 않을 경우 중상 및/또는 재산상 피해가 발생할 수 있습니다. 이 설명서는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

다음의 보충 참고사항에서는 이 설명서에 나와 있는 안전 관련 정보에 대한 내용과 구성을 설명합니다.

안전 장

이 문서의 안전 장에는 기본적인 안전을 이해하기 위한 내용이 설명되어 있습니다. 일반 위험요소가 나와 있으며 이를 방지하기 위한 방법이 설명되어 있습니다.

경고 알림

이 설명서에서는 위험 상황을 나타내기 위해 다음과 같은 경고를 사용합니다.

기호	범주	의미	주의 사항
	경고!	사람이 사망하거나 회복이 불가능한 중상을 입을 수 있는 상황을 나타냅니다.	해당 위험을 방지하는 방법에 대한 정보는 경고에 나와 있습니다.
	주의!	사람이 경상 또는 회복이 가능한 중상을 입을 수 있는 상황을 나타냅니다.	
<i>없음</i>	주의!	재산 또는 환경 피해를 일으킬 수 있는 상황을 나타냅니다.	

이 문서에서 사용된 기호

기호	의미
→	상세한 내용으로 이동하는 하이퍼링크
✓	취급 지침의 중간 결과 또는 최종 결과
▶	취급 지침 그림의 진행 방향
①	그림의 항목 번호
(1)	텍스트의 항목 번호

목차

- 1 안전..... 5**
 - 1.1 사용 용도..... 5
 - 1.2 작업자에 대한 요구 사항..... 5
 - 1.3 안전 설비..... 6
 - 1.4 잔존 위험..... 7
 - 1.5 안전 관련 액세서리..... 8
 - 1.6 유해 물질..... 8
 - 1.7 방폭 지역에서의 작동..... 9
 - 1.7.1 설치 및 유지·보수 시 발생할 수 있는 발화 위험..... 9
 - 1.7.2 작동 중 발생할 수 있는 발화 위험..... 10
 - 1.8 안전 교육..... 10
 - 1.9 유지·보수 및 예비 부품..... 10
- 2 제품..... 11**
 - 2.1 제품 구성..... 11
 - 2.2 제품 식별..... 11
 - 2.2.1 제품 세부 코드 예시..... 11
 - 2.2.2 제품 코드..... 12
 - 2.3 명판..... 13
 - 2.4 기호 및 표시..... 15
 - 2.5 구성 및 기능..... 15
 - 2.5.1 개폐식 피팅..... 16
 - 2.5.2 구동부 및 센서 마운트..... 17
 - 2.5.3 공정 체결..... 17
 - 2.5.4 침적관..... 18
 - 2.6 허용 변경..... 18
 - 2.7 SERVICE/PROCESS 정위치..... 19
 - 2.7.1 서비스 및 공정 위치..... 19
- 3 설치..... 21**
 - 3.1 개폐식 피팅: 장착..... 21
 - 3.2 안전 액세서리: 설치..... 21
 - 3.3 배출용 호스: 설치..... 22
 - 3.4 주입 호스(옵션): 설치..... 23
- 4 시운전..... 24**

5 작동	25
5.1 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동.....	25
5.2 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동.....	26
5.3 센서 장착 및 탈거.....	27
5.3.1 센서의 장착 및 탈거에 관한 안전 지침.....	27
5.3.2 고체 타입 전해질, 짧은 침적 깊이: 설치.....	27
5.3.3 고체 타입 전해질 센서, 짧은 침적 깊이: 탈거.....	28
5.3.4 액상 타입 전해질 센서: 장착.....	29
5.3.5 액상 타입 전해질 센서: 탈거.....	30
6 유지·보수	31
6.1 검사.....	31
6.1.1 검사 및 유지·보수 간격.....	31
6.1.2 Knick 프리미엄 서비스.....	31
6.1.3 고체 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치: 기능 테스트.....	31
6.1.4 액상 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치: 기능 점검.....	32
6.2 유지·보수.....	32
6.2.1 사용되고 허용된 윤활제.....	32
6.3 수리.....	33
6.3.1 수리에 관한 안전 지침.....	33
6.3.2 구동부: 분해.....	33
6.3.3 구동부: 설치.....	34
6.3.4 침적 튜브: 분해.....	35
6.3.5 침적 튜브: 설치.....	36
6.3.6 교정 챔버: 분해.....	37
6.3.7 교정 챔버: 설치 방법.....	38
6.3.8 크닉 수리 서비스.....	38
7 문제 해결 방안	39
8 개폐식 피팅: 비상 잠금 해제	40
9 사용 중단	41
9.1 개폐식 피팅: 탈거.....	41
9.2 반송.....	41
9.3 폐기.....	41
10 예비 부품, 액세서리 및 공구	42
10.1 씰링 키트.....	42
10.2 예비 부품.....	45
10.3 액세서리.....	45
10.4 공구.....	48
11 치수 도면	49
12 제품 사양	54
용어집.....	55

1 안전

이 문서에는 제품 사용 시의 중요 지침이 나와 있습니다. 항상 이를 정확히 따르고 제품을 주의해서 사용해야 합니다. 문의 사항이 있을 경우 이 문서의 뒷면에 기재된 연락처 정보를 사용하여 Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG(이하 "Knick"로 표시)에 문의하시기 바랍니다.

1.1 사용 용도

SensoGate WA131MH(이하 제품이라고도 함)은 보일러, 컨테이너 및 파이프에 설치하기 위한 개폐식 피팅입니다. 이 제품은 공정 파라미터를 측정하는 센서를 고정하는 데 사용됩니다. 센서는 SensoGate WA131MH에 의해 공정 매질로 이동합니다. 서비스 위치(SERVICE 정위치) 또는 공정 위치(PROCESS 정위치)로의 이동은 수동으로 이루어집니다. 공정이 실행되는 동안에도 서비스 위치(SERVICE 정위치)에서 센서 교체가 가능합니다.

서비스 위치(SERVICE 정위치)에서는 공정 중 고객(이하 "사용 회사"라고도 함)이 세정, 교정 및 센서 교체를 수행할 수 있습니다. 이를 위해서는 여기에 설명된 지침을 따라야 합니다.

제품을 Knick이(가) 인증하지 않은 제품 또는 부품과 함께 사용할 경우 사용 회사가 이와 관련한 모든 위험과 책임을 집니다.

SensoGate WA131MH은 다음 센서 타입에 적합합니다.

고체 타입 전해질 센서	샤프트 직경 12 mm, 샤프트 길이 225 mm, 센서 연결부 나사산 PG 13.5
액상 타입 전해질 센서	샤프트 직경 12 mm, 샤프트 길이 250 mm 또는 450 mm
광센서 ¹⁾	샤프트 직경 12 mm, 센서 연결부 나사산 PG 13.5

자세한 정보는 센서 제조사의 관련 문서에서 확인할 수 있습니다.

명시된 작동 조건을 준수하는 경우에만 제품 사용이 허용됩니다. → *제품 사양, p. 54*

SensoGate WA131MH은(는) 모듈식 구조로 인해 고객측의 변경된 조건에 맞춰 조정할 수 있습니다. → *허용 변경, p. 18*

제품 설치, 작동, 유지·보수 또는 다른 취급 시 항상 주의해야 합니다. 여기에 설명된 범위를 벗어나는 모든 다른 방식의 제품 사용은 금지되며 이러한 사용으로 인해 사람이 중상을 입거나 사망하거나 재산 피해를 입을 수 있습니다. 사용 용도에 맞지 않는 제품 사용으로 인해 발생하는 피해에 대한 책임은 사용 회사에만 있습니다.

SensoGate WA131MH-X 버전은 방폭 지역에서의 사용에 대해 인증을 받았습니다.

→ *방폭 지역에서의 작동, p. 9*

SensoGate WA131MH은(는) 장착된 상태에서 멸균할 수 있습니다. 멸균 가능 여부의 평가는 독립적인 검사 기관에서 수행되었습니다.²⁾

1.2 작업자에 대한 요구 사항


사용자(회사)는 제품을 사용하거나 취급하는 직원이 충분히 교육을 받고 적절하게 지시를 받았는지 확인해야 합니다.

사용자(회사)는 제품과 관련하여 적용 가능한 모든 법률, 규정, 조례 및 업계의 관련 자격 기준을 준수해야 하며 직원들도 이를 준수하도록 관리해야 합니다. 상기 조항을 준수하지 않을 경우 이는 제품과 관련하여 사용자(회사)가 의무를 위반한 것이 됩니다. 제품을 사용 용도에 벗어나게 사용하는 것은 허용되지 않습니다.

¹⁾ 광학식 센서로 작동하려면 추가 어댑터가 필요합니다. 어댑터의 구조 및 사용은 별도의 데이터 시트에 설명되어 있습니다. → *제품 코드, p. 12*

²⁾ 2008년 2월 25일 TNO 보고서 V7942, → www.tno.nl


1.3 안전 설비



고체 타입 전해질 센서 확장 고정 장치

고체 타입 전해질 센서용 SensoGate WA131MH 버전의 경우 서비스 위치(SERVICE 정위치)에서만 센서를 탈거할 수 있습니다. → SERVICE/PROCESS 정위치, p. 19

공정 위치(PROCESS 정위치)에서는 센서가 보호관 (1) 또는 연장부 (2)에 있으며 센서에 접근할 수 없습니다.




고체 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치

기계적 잠금 장치로 인해 고체 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 SensoGate WA131MH을(를) 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동할 수 없습니다.

잠금 해제용 버튼이 눌리지 않습니다. 회전 손잡이가 기계적으로 잠겨 있으며 돌아가지 않습니다.

진입 잠금 장치에 관한 정보는 안전 태그에 나와 있습니다. 안전 태그는 SensoGate WA131MH의 고정용 브래킷에 고정되어 있습니다.




액상 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치

안전 설비는 특별 버전 V의 경우에만 제공됩니다. → 제품 코드, p. 12

진입 잠금 장치는 벨로우즈 (1) 위에 있는 노란색 표시 링 (2)로 알아볼 수 있습니다. 노란색 표시 링 (2)가 없을 경우 안전 설비 기능이 없는 것입니다.

기계적 잠금 장치를 통해 액상 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 SensoGate WA131MH을(를) 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동할 수 없습니다.

잠금 해제용 버튼이 눌리지 않습니다. 회전 손잡이가 기계적으로 잠겨 있으며 돌아가지 않습니다.



누출 감지용 홀

교정 챔버 (1)에는 세 개의 방사상의 누출 감지용 홀 (2)가 있습니다.

누출 감지용 홀 (2)에서 공정 매질이 흘러나올 경우 이는 교정 챔버의 O-링에 손상이 있음을 나타냅니다. 손상을 감지하고 해결할 수 있습니다.

안전 설비의 가용성은 부분적으로 SensoGate WA131MH의 버전에 따라 다릅니다. → 제품 코드, p. 12

환경적 영향이 안전 설비의 기능을 저하시킬 수 있습니다(예: 부품이 서로 달라붙는 경우). → 잔존 위험, p. 7

1.4 잔존 위험

이 제품은 기술에 대한 인증된 안전 기술적 규칙에 따라 개발 및 제조되었습니다. SensoGate WA131MH에 대해 내부적으로 위험 평가를 수행했습니다. 그러나 모든 위험을 충분히 방지할 수는 없으며 다음과 같은 잔존 위험이 있습니다.

환경적 영향

습기, 부식 및 화학 물질과 주변 온도의 영향은 제품의 안전한 작동에 영향을 끼칠 수 있습니다. 다음 참고 사항에 유의해야 합니다.

- 지정된 작동 조건에 따라서만 SensoGate WA131MH를 작동해야 합니다.
→ *제품 사양, p. 54*
- 이 제품은 가능하면 시스템의 보호된 영역 내에 설치해야 합니다. 또는 SensoGate WA131MH를 보호하기 위한 적합한 조치(예: ZU0759 보호 후드¹⁾ 설치)를 취합니다.
→ *액세서리, p. 45*
- 화학적으로 자극적인 공정 매질의 경우 검사 및 유지·보수 간격을 적절히 조정합니다. → *검사 및 유지·보수 간격, p. 31*
- 들러붙거나 끈적이는 공정 매질은 SensoGate WA131MH의 기능을 저하시킬 수 있습니다 (예: 부품들의 접촉으로 인해). 검사 및 유지·보수 간격을 적절히 조정합니다. → *검사 및 유지·보수 간격, p. 31*

의도치 않은 공정 체결의 분리

회전 손잡이의 회전 운동으로 인해 SensoGate WA131MH에서 SERVICE/PROCESS 정위치로 센서가 이동합니다.

SensoGate WA131MH의 일부 버전은 삽입형 나사산을 통해 공정 체결에 나사로 고정되어 있거나 커플링 너트로 고정되어 있습니다. 회전 손잡이 회전 시 또는 공정으로 인한 진동 발생 시 공정 체결이 잘못하여 공정 또는 커플링 너트에서 분리될 수 있습니다. 가압된 공정 매질이 누출될 수 있습니다.

적합한 고정용 클램프 또는 안전용 클립을 사용할 것을 적극 권장합니다. → *안전 관련 액세서리, p. 8*

고정용 클램프 또는 안전 클립이 없는 SensoGate WA131MH을(를) 작동하여 발생하는 위험은 사용 회사의 책임입니다. 이 경우 사용 회사는 나사 체결부의 커플링 너트가 의도치 않게 풀리지 않도록 자체적인 조치를 취해야 합니다.

¹⁾ ZU0759 보호 후드는 센서 플러그인 커넥터 영역에서 날씨의 영향으로부터 보호하고 외부로부터의 습기 또는 입자가 들어오는 것을 방지합니다.

1.5 안전 관련 액세서리

안전성을 높이기 위해 특수 개발된 액세서리를 사용할 수 있습니다. → 액세서리, p. 45

참고: 안전 관련 액세서리의 사용이 강력히 권장됩니다.



ZU0818 25 mm Ingold 소켓용 고정용 클램프

고정용 클램프는 Ingold 소켓(25 mm) 나사 체결부의 커플링 너트가 의도치 않게 풀리는 것을 방지합니다.

고정용 클램프의 다리는 SensoGate WA131MH을(를) 고객측의 공정 연결과 연결합니다. 고정용 클램프의 고정 러그는 커플링 너트의 홈에 맞물려 있습니다(형태 결합형).



ZU1138 개폐식 피팅 SensoGate용 고정용 클램프

액세서리는 개폐식 피팅의 구동부와 공정 체결 사이의 나사 체결부가 의도치 않게 풀리지 않도록 고정합니다.

고정용 클램프의 다리는 SensoGate WA131MH의 구동부를 커플링 너트와 연결합니다. 고정용 클램프의 고정 러그는 커플링 너트의 홈과 맞물리며(형태 결합형) 나사 체결부를 고정합니다.

1.6 유해 물질

위험한 물질과 접촉하거나 제품과 관련하여 다른 부상을 입은 경우 즉시 병원을 방문하고 직원의 안전과 건강을 보장하기 위해 적용할 수 있는 절차를 준수해야 합니다. 의사와 즉시 상담하지 않을 경우 사람이 중상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다.

특정 상황에서는(예: 센서 교체 시 또는 수리) 전문가가 다음 유해 물질에 접촉할 수 있습니다.

- 공정 매질
- 교정 또는 세정 매질
- 윤활제

사용 회사는 위험 평가 실시에 대한 책임이 있습니다.

유해 물질 취급과 관련한 위험 및 안전 지침은 제조사의 관련 안전 데이터 시트에서 확인할 수 있습니다.

1.7 방폭 지역에서의 작동

SensoGate WA131MH-X은(는) 방폭 지역에서의 사용에 대해 인증을 받았습니다.

- EU 형식 시험 인증서 KEMA 04ATEX4035X
- IECEx Certificate of Conformity IECEx DEK 23.0051X

방폭 지역에서의 설치 및 작동을 위한 조건은 해당 인증서에서 확인할 수 있습니다.

주변 온도 및 압력 등과 관련하여 제조사 정보와 관련한 규격에 맞는 대기 조건의 초과는 개폐식 피팅의 안정성을 저하하지 않습니다.

→ *제품 사양, p. 54*

함께 적용되는 인증은 제품의 제품 구성에 포함되어 있으며 www.knick-international.com의 최신 제품 버전에서 확인할 수 있습니다.

설치 장소에서 적용되는 방폭 지역 내 시스템의 설비에 대한 규정 및 표준을 준수해야 합니다. 안내는 다음을 참조하십시오.

- IEC 60079-14
- EU 지침 2014/34/EU 및 1999/92/EC (ATEX)

1.7.1 설치 및 유지·보수 시 발생할 수 있는 발화 위험

기계적으로 불꽃이 발생하는 것을 방지하기 위해 SensoGate WA131MH-X을(를) 조심스럽게 취급하고 커버 및 받침을 사용하는 등 적합한 조치를 취하십시오.

SensoGate WA131MH-X의 금속 부품은 해당 용도의 접지 연결 및 금속 공정 체결을 사용하여 시스템의 등전위 본딩과 연결되어 있어야 합니다.

구성 부품을 다른 금속으로 이루어진 크닉 순정 예비 부품(예: O-링)으로 교체하면 명판의 정보와 실제 SensoGate WA131MH-X의 버전이 달라질 수 있습니다. 이러한 차이는 사용 회사에서 평가하고 기록해야 합니다.

→ *명판, p. 13*

정전하

SensoGate WA131MH-X 특정 버전의 구동부에는 비전도성 플라스틱으로 이루어진 외함 부품이 포함됩니다. 외함 부품에는 그 표면으로 인해 정전하가 축적될 수 있으며 다음 조건이 충족되는 경우에만 Zone 0에 점화원이 없습니다.

- 매우 효과적인 전하 축적 매커니즘은 제외되었습니다.
- 비금속 부품은 젖은 천으로만 세정합니다.

기계적으로 생성된 불꽃

금속 부품의 개별 충격 또는 SensoGate WA131MH-X의 금속 부품 간의 충돌은 다음 조건이 충족되는 경우에만 잠재적 점화원을 만들지 않습니다.

- 가능한 충돌 속도는 1 m/s 미만입니다.
- 가능한 충격 에너지는 500 J 미만입니다.

이 조건을 보장할 수 없는 경우 사용 회사는 금속 부품의 개별 충격 또는 금속 부품 간의 충돌을 잠재적 점화원으로 다시 평가해야 합니다. 사용 회사는 위험 최소화를 위해 비폭발성 대기를 보장하는 등의 적합한 조치를 취해야 합니다.

1.7.2 작동 중 발생할 수 있는 발화 위험

전도도 1 nS/m 미만의 물을 기반으로 하지 않는 세정 매질, 세척 매질 또는 교정 매질을 사용할 경우 내부의 비전도성 부품에서 정전하가 축적될 수 있습니다. 사용자(회사)는 이와 관련한 위험을 평가하고 적합한 조치를 취해야 합니다.

사용된 센서는 방폭 지역에서의 작동을 위해 허가를 받은 센서여야 합니다. 자세한 정보는 센서 제조사의 문서에서 확인할 수 있습니다.

1.8 안전 교육

Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG은(는) 최초 시운전의 일환으로 요청 시 안전 교육 및 제품 교육을 실시합니다. 담당 지역 대리점을 통해 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.

1.9 유지·보수 및 예비 부품

예방적 유지·보수

예방적 유지·보수는 제품이 장애 없이 작동하도록 유지하고 다운 타임을 최소화할 수 있습니다. Knick은(는) 권장 사항으로 검사 및 유지·보수 간격을 제공합니다. → *유지·보수, p. 31*

윤활제

Knick에서 허가를 받은 윤활제만 사용해야 합니다. 요청 시 특수 애플리케이션 또는 특수 윤활제를 사용한 개조가 가능합니다. 다른 윤활제를 사용할 경우 이는 제품의 사용 용도에 맞는 사용이 아닙니다. → *유지·보수, p. 31*

공구 및 설치 도구

특수 공구 및 설치 도구는 구성 부품 및 마모 부품의 안전하고 올바른 교체 시 유지·보수를 돕습니다. → *공구, p. 48*

예비 부품

제품의 올바른 수리를 위해 Knick 순정 부품만 사용해야 합니다. 다른 예비 부품을 사용할 경우 이는 제품의 사용 용도에 맞는 사용이 아닙니다.

→ *예비 부품, p. 45*

수리 서비스

Knick 수리 서비스는 적절한 제품 수리를 순정 품질로 제공합니다. 요청 시 수리 중 대체 장치가 제공됩니다.

자세한 정보는 www.knick-international.com에서 확인할 수 있습니다.

2 제품

2.1 제품 구성

- 주문한 버전의 SensoGate WA131MH
- 배출용 호스
- 주입 호스¹⁾
- 사용 설명서
- 경우에 따라 특별 버전용 추가 문서¹⁾
- EU 적합성 선언
- EU 형식 시험 인증서

2.2 제품 식별

SensoGate WA131MH 제품의 다양한 버전은 제품 세부 코드에 코딩되어 있습니다.

제품 세부 코드는 명판 및 납품서와 제품 포장에 명시되어 있습니다. → 명판, p. 13

2.2.1 제품 세부 코드 예시

위생적인 스테인리스강 수동 구동부가 있는 기본 기기	WA131MH	-	X	0	E	H	H	1	A	A	2	2	-	0	0	0	
방폭	ATEX Zone 0		X											-			
센서	PG13.5의 직경 12 mm의 센서			0										-			
씰링의 재질	EPDM - FDA				E									-			
매질 접촉부의 재질	1.4404 / 1.4404 / 1.4404					H								-			
공정 체결	위생적 Ingold 소켓, 1.4404, 25 mm						H	1						-			
침적 깊이	짧은 버전								A					-			
전기적 정위치 알림	없음									A				-			
세척 매질 연결	주입구 1/8(내부) 및 전체 주입 호스(5 m), 전체 배출용 호스(3 m)가 있는 배출구 G1/8(내부)										2			-			
외함 자재	스테인리스강 / PEEK(작동 압력 10 bar 미만)											2		-			
특별 버전	없음													-	0	0	0

¹⁾ 배송은 주문한 SensoGate WA131MH 버전에 따라 다릅니다. → 제품 코드, p. 12

2.2.2 제품 코드

위생적인 스테인리스강 수동 구동부가 있는 기본 기기		WA131MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
방폭	ATEX Zone 0		X																	
	없음		N																	
센서	PG13.5의 직경 12 mm의 센서		0																	
	공기압 공급 장치가 있는 직경 12 mm의 pH 센서, 공기압 공급 장치용 가압 챔버		1																	
	PG13.5의 직경 12 mm의 광학식 센서		4																	
	측면에서 전해질이 공급되는 PG13.5의 직경 12 mm의 pH 센서		9																	
씰링의 재질	EPDM - FDA		E																	
	FKM - FDA		F																	
	FFKM/EPDM - FDA ¹⁾		G																	
	FFKM - FDA		H																	
	EPDM - FDA - USP VI ²⁾		U																	
	FFKM - FDA - USP VI ²⁾		W																	
매질 접촉부의 재질 ³⁾	1.4404/1.4404/1.4404		H																	
공정 체결	Ingold 소켓, 25 mm		H 0																	
	위생적 Ingold 소켓, 25 mm, 홈 29 mm		H 1																	
	Ingold 소켓, 25 mm, 홈 45 mm ²⁾		H Z																	
	낙농 파이프 DN 40		C 0																	
	낙농 파이프 DN 50		C 1																	
	낙농 파이프 DN 65		C 2																	
	낙농 파이프 DN 80		C 3																	
	낙농 파이프 DN 100		C 4																	
	클램프 1.5"		J 1																	
	클램프 2"		J 2																	
	클램프 2.5"		J 3																	
	클램프 3"		J 4																	
	클램프 3.5"		J 5																	
	클램프 2", 기울어짐 ²⁾		J G																	
	클램프 1.5", 기울어짐 ²⁾		J F																	
	BioControl, DS 50		L 1																	
	BioControl, DS 65		L 2																	
	클램프 2.5", 기울어짐 ²⁾		J K																	
	Varivent(DN 50부터)		V 1																	
	Varivent (짧은 버전 DN 65부터, 긴 버전 DN 80부터)		V 2																	
	Varivent, 12° 기울어짐 (DN 50부터) ²⁾		V 4																	
	침적 깊이	짧은 버전												A						
		긴 버전												B						
전기적 정위치 알림	없음												A							
	포함												B							

1) 공정과 접촉하는 씰링/세정 매질과 접촉하는 씰링
 2) 특별 옵션, 요청에 따른 배송 기간
 3) 재질 조합: 교정 챔버의 공정과 접촉하는 부품 / 교정 챔버의 세척 매질과 접촉하는 부품 / 침적관.


위생적인 스테인리스강 수동 구동부가 있는 기본 기기		WA131MH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
세척 매질 연결	주입구 G $\frac{3}{8}$ (내부), 전체 배출용 호스(3 m)가 있는 배출구 G $\frac{3}{8}$ (내부)		1	-										
	주입구 G $\frac{3}{8}$ (내부) 및 전체 주입 호스(5 m), 전체 배출용 호스(3 m)가 있는 배출구 G $\frac{3}{8}$ (내부)		2	-										
외함 소재	스테인리스강/PP(작동 압력 6 bar 미만), 뜨거운 증기용 아님		1	-										
	스테인리스강/PEEK(작동 압력 10 bar 미만)		2	-										
특별 버전	없음			-	0	0	0							
	특수 그리스가 있는 장비(고객이 준비)			-	0	0	1							
	고객 맞춤형 데이터 시트			-	0	0	F							
	장착된 센서가 없는 피팅의 진입 잠금 장치. 침적 깊이 A, B 및 pH 센서 타입 1용.			-	0	0	V							

2.3 명판

SensoGate WA131MH은(는) 구동부 및 공정 유닛에 명판으로 표시되어 있습니다. SensoGate WA131MH의 버전에 따라 다양한 정보가 명판에 명시되어 있습니다.

명판, 방폭 승인이 없는 버전

참고: 그림은 SensoGate WA131MH-N 버전의 예시 명판을 보여줍니다.




1 구동부 명판	7 최대 작동 압력 및 온도 범위 ¹⁾
2 공정 유닛 명판	8 일련 번호 / 제조 연도 및 제조 주간
3 제품군	9 제품 세부 코드
4 IP 보호 등급	10 제품군: 개폐식 피팅 부품: 구동부 및 공정 유닛
5 CE 인증	11 제조사
6 원산지 표시가 있는 제조사의 주소	

¹⁾ 자세한 정보는 → *안전*, p. 5 장 및 → *제품 사양*, p. 54에서 확인할 수 있습니다.

명판, 방폭 승인이 있는 버전

참고: 그림은 SensoGate WA131MH-X 버전의 예시 명판을 보여줍니다.



1 구동부 명판	10 검사 번호 EU 형식 시험 인증서
2 공정 유닛 명판	11 원산지 표시가 있는 제조사의 주소
3 제품군	12 최대 작동 압력 및 온도 범위 ¹⁾
4 IP 보호 등급	13 일련 번호 / 제조 연도 및 제조 주간
5 식별 번호가 있는 CE 인증	14 제품 세부 코드
6 경고: 정전 방전으로 인한 위험 ¹⁾	15 제품군: 개폐식 피팅 부품: 구동부 및 공정 유닛
7 자체 발열 없음 / 특수 조건 ¹⁾	16 제조사
8 허용 주변 온도	17 구동부의 ATEX 정보 참조
9 ATEX 표시/폭발로부터의 안전에 관한 정보	

¹⁾ 자세한 정보는 함께 적용되는 EU 형식 시험 인증서와 → 안전, p. 5 장 및 → 제품 사양, p. 54에서 확인할 수 있습니다.

2.4 기호 및 표시

	특수 조건 및 위험 지점! 안전 지침 및 제품 문서의 제품의 안전한 사용에 관한 지침을 따릅니다.
	제조 점검을 수행하는 알려진 지점의 식별 번호가 있는 CE 인증 ¹⁾ .
	방폭 지역에서의 작동 → <i>방폭 지역에서의 작동</i> , p. 9에 대한 유럽연합의 ATEX 인증 ¹⁾
	IP 보호 등급 66: 제품은 방진 처리되어 있으며 접촉을 완전히 방지하고 강한 워터 제트로부터 보호합니다.
	“PRESS”(“누름”)이 표시된 잠금 해제 버튼. 서비스 위치(SERVICE 정위치) 또는 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동하기 위해 SERVICE 또는 PROCESS 정위치에서 SensoGate WA131MH를 잠금 해제 하는 데 사용됩니다.
	SensoGate WA131MH를 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동하기 위한 회전 방향을 나타내는 기호. → <i>공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동</i> , p. 25
	SensoGate WA131MH를 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동하기 위한 회전 방향을 나타내는 기호. → <i>서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동</i> , p. 26
	SensoGate WA131MH의 배출구를 표시하기 위한 배출구 기호.
	SensoGate WA131MH ¹⁾ 의 주입용 소켓을 표시하는 주입구 기호.

2.5 구성 및 기능

SensoGate WA131MH은 두 개의 주요 부품으로 구성됩니다:

- 구동부
- 공정 유닛

구동부는 커플링 너트를 통해 공정 유닛과 연결되어 있습니다. 구동부 및 공정 유닛은 서로 분리할 수 있습니다. → *구동부: 분해*, p. 33

다양한 버전의 구동부 및 공정 유닛과 조합할 수 있습니다. → *허용 변경*, p. 18

공정 체결은 공정 연결부 에서 SensoGate WA131MH을(를) 고정하는 데 사용됩니다.

회전 핸들을 수동으로 돌리면 구동부가 SensoGate WA131MH을 서비스 위치(SERVICE 정위치) 또는 공정 위치(끝 위치 PROCESS)로 이동합니다. → *SERVICE/PROCESS 정위치*, p. 19


다음을 참고하면 됩니다

- *구동부: 분해*, p. 33
- *안전 설비*, p. 6

¹⁾ 다음은 주문한 버전에 따라 다릅니다. → *제품 코드*, p. 12

2.5.1 개폐식 피팅


참고: 그림은 SensoGate의 예시 버전을 나타냅니다. → 제품 코드, p. 12



1 구동부	8 주입구
2 공정 유닛	9 침적관
3 보호관	10 공정 체결(예: Ingold 소켓)
4 고정용 브래킷(접지 연결 포함)	11 교정 챔버, 하부
5 회전 손잡이	12 교정 챔버, 상부
6 커플링 너트	13 누출 감지용 홀
7 배출구	14 잠금 해제 버튼

2.5.2 구동부 및 센서 마운트

참고: 그림은 제품군의 구성 발체본을 보여줍니다. → 제품 코드, p. 12




1 침적 깊이 ¹⁾가 짧은 구동부, 고체 타입 전해질 센서 (225 mm)

2 침적 깊이 ¹⁾가 짧은 구동부, 액상 타입 전해질 센서 (250 mm)

2.5.3 공정 체결

참고: 그림은 제품군의 구성 발체본을 보여줍니다. → 제품 코드, p. 12



1 낙농 파이프 나사 연결

4 BioControl


2 Tri-Clamp

5 Ingold 소켓

3 Varivent

¹⁾ ET = 침적 깊이

2.5.4 침적관



1 스테인리스강 1.4404 침적관(135 mm)

2.6 허용 변경

SensoGate WA131MH은(는) 고객측에서 변경된 조건에 맞게 조정할 수 있습니다. 변경 전 Knick Elektronische Messgeräte GmbH & Co. KG에 문의해야 합니다. 예시로 다음과 같은 변경이 가능합니다.

- 다른 공정 체결로 개조 → *공정 체결, p. 17*
- 재질 특성이 다른 씰링 교체 → *제품 코드, p. 12*
- 다른 센서 타입용 센서 마운트로 개조 → *구동부 및 센서 마운트, p. 17*
- "액상 타입 전해질 센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"와 같은 안전 설비 추가 장착 → *안전 설비, p. 6*

변경으로 인해 명판과 실제 SensoGate WA131MH의 버전이 달라질 수 있습니다. 변경은 사용 회사에서 평가하고 기록해야 합니다. 버전 변경 시 제품에 그에 따른 표시를 부착해야 합니다.

권장 사항: SensoGate WA131MH에서의 변경은 크닉 수리 서비스가 수행하도록 합니다. 전문적 변경 후 기능 및 압력을 점검하고 변경된 명판을 부착합니다. → *크닉 수리 서비스, p. 38*

변경에 대한 자세한 정보는 함께 적용되는 추가 문서에서 확인할 수 있습니다. 상세하게 설명된 취급 지침이 있는 유지·보수 설명서가 요청 시 제공됩니다.

다음을 참고하면 됩니다

→ *수리, p. 33*

→ *크닉 수리 서비스, p. 38*

2.7 SERVICE/PROCESS 정위치

2.7.1 서비스 및 공정 위치

SensoGate WA131MH에는 두 정위치(서비스 또는 공정 위치)가 허용됩니다.

참고: SensoGate WA131MH은(는) 서비스 위치(SERVICE 정위치)에서만 공정에서 분리할 수 있습니다. 모든 다른 위치는 안전하게 분리되지 *않습니다*. 즉, 공정과 접촉합니다.

서비스 위치(SERVICE 정위치)

- 센서에는 공정 매질과의 접점이 없습니다.
- 공정 진행 중 센서를 장착하거나 탈거하고 필요 시 세정할 수 있습니다.
- 측정 시스템을 교정하고 조정할 수 있습니다.

공정 위치(PROCESS 정위치)


- 센서에는 공정 매질과의 접점이 있습니다.
- 원하는 공정 파라미터를 측정할 수 있습니다.

전자식 정위치 알림이 있는 SensoGate WA131MH 버전의 경우 각 정위치에 도달하면 정위치 확인 스위치에서 접점이 닫힙니다. 정위치 도달은 전기 신호를 통해 제어실 등에 표시됩니다.

→ 정위치 확인 스위치, p. 20

SensoGate WA131MH의 버전에 따라 서비스 위치(SERVICE 정위치) 또는 공정 위치(PROCESS 정위치)를 다른 방식으로 인식할 수 있습니다.

고체 타입 전해질 센서, 짧은 침적 깊이	액상 타입 전해질 센서, 짧은 침적 깊이
---------------------------	---------------------------




SERVICE
서비스 위치에서는 보호관의 상단 끝에 위치한 센서 연결부 (3)을 볼 수 있습니다.
공정 위치에서는 센서 연결부 (3)이 보호관으로 이동한 상태입니다.
두 정위치에서는 회전 손잡이 (2)가 잠겨 있으며 잠금 해제용 버튼 (1)이 눌러있지 않습니다.

PROCESS
서비스 위치에서는 벨로우즈 (4)가 펼쳐져 있습니다.
공정 위치 위치에서는 벨로우즈 (4)가 눌러 있습니다.
두 정위치에서는 회전 손잡이 (2)가 잠겨 있으며 잠금 해제용 버튼 (1)이 눌러있지 않습니다.

정위치 확인 스위치

참고: 정위치는 전자식 정위치 알림이 있는 SensoGate WA131MH 버전에서만 사용할 수 있습니다. → 제품 코드, p. 12



정위치 확인 스위치 **(1)**은(는) EN 60079-11에 따른 Zone 0까지의 방폭 지역에서 사용하는 용도의 "간단한 전기 장비"입니다.

정위치 확인 스위치 **(1)**의 내부에는 두 개의 리드 스위치(메이크 접점)이 장착되어 있으며 각각 30 Ω의 저항으로 보호되어 직렬로 연결되어 있습니다.

참고: 리드 접점은 한계값의 비연속 초과(예: 케이블 커패시턴스 또는 인덕턴스로 인한)에 민감합니다.

정위치 확인 스위치 **(1)**에는 다음 특성이 있습니다.

- EN 60079에 따른 표시 필요
- 본질 안전 회로에만 연결
- 연결 및 환경 조건:

온도 등급, 가스	T6 ~ T5	T4 ~ T3
최대 표면 온도, 먼지	T80 °C ~ 100 °C	T100 °C ~ 140 °C
본질 안전 파라미터	$U_i = 30 \text{ V}$	$U_i = 30 \text{ V}$
	$I_i = 70 \text{ mA}$	$I_i = 100 \text{ mA}$
	$P_i = 650 \text{ mW}$	$P_i = 750 \text{ mW}$
	$C_i =$ 무시할 수 있을 정도로 작음	$C_i =$ 무시할 수 있을 정도로 작음
	$L_i =$ 무시할 수 있을 정도로 작음	$L_i =$ 무시할 수 있을 정도로 작음
주변 온도 범위	-10 °C ~ 70 °C	-10 °C ~ 70 °C
	14 °F ~ 158 °F	14 °F ~ 158 °F


- 절연 전압: 외함과 단자간 500 V AC
- 스테인리스강 재질의 외함은 장착된 상태에서 전체 SensoGate WA131MH에 걸쳐 접지되어 있습니다.
- 정위치 확인 스위치 **(1)**을 본질 안전 회로와 상호 연결하기 전에 본질 안전 인증서가 필요합니다.
- EN 60947에 따른 4-핀 M12 플러그인 커넥터를 통한 연결

3 설치

3.1 개폐식 피팅: 장착

▲ 경고! 방폭 지역에서 사용 시 기계적으로 생성된 불꽃으로 인한 폭발 위험. 기계적으로 생성된 불꽃을 방지하기 위한 조치를 취합니다. 안전 지침을 따라야 합니다.

→ 방폭 지역에서의 작동, p. 9



01. SensoGate WA131MH의 제품 구성이 완전한지 점검합니다. → 제품 구성, p. 11
02. SensoGate WA131MH의 손상 여부를 점검합니다.
03. 센서 장착을 위해 필요한 여유 공간을 확보합니다. → 치수 도면, p. 49
참고: SensoGate WA131MH의 설치 각도는 센서 타입에 따라 다릅니다. 모든 센서 타입에 대해 수평으로 최대 10°의 설치 각도가 허용됩니다. 머리 위의 설치 각도(보기 A 참조)는 머리 위에서의 작동에 대한 승인을 받은 센서 사용 시에만 허용됩니다.
04. SensoGate WA131MH을(를) 공정 체결로 공정 연결부에 고정합니다.
05. 옵션: 방폭 지역에서 사용 시 SensoGate WA131MH의 접지 연결을 시스템의 등전위 본딩과 연결합니다.

다음을 참고하면 됩니다

→ 방폭 지역에서의 작동, p. 9

→ 시운전, p. 24

3.2 안전 액세서리: 설치

안전 관련 액세서리의 설치(예: ZU0818 고정용 클램프)는 해당 액세서리의 사용 설명서에 설명되어 있습니다.


참고: 안전 관련 액세서리의 사용이 강력히 권장됩니다.

다음을 참고하면 됩니다

→ 안전 관련 액세서리, p. 8

3.3 배출용 호스: 설치

참고: 배출구는 세척 매질과 수집된 공정 매질을 배출하며 이를 닫아서는 안됩니다. 각 정위치로 센서를 이동하여 가압되는 공정 매질이 교정 챔버에 도달하고 배출구가 닫혀 있을 경우 이를 가압할 수 있습니다. 센서 교체 시 이 공정 매질이 튀어나올 수 있습니다.




참고: 아이콘 (1)은 배출구를 나타냅니다.

01. 호스 클램프 (3)을 배출용 호스 (4)에 씌웁니다.
02. 배출용 호스 (4)를 완전히 호스 접속관 (2)에 씌웁니다.
03. 배출용 호스 (4)를 호스 클램프 (3)으로 고정합니다.

머리 위 설치


SensoGate WA131MH을(를) 머리 위에 설치할 경우 배출용 호스를 교정 챔버 위에 아치형으로 배치합니다. 이를 통해 교정 챔버가 중력으로 인해 누출되는 것을 방지합니다.



1 교정 챔버	4 호스의 굽은 부분
2 센서	5 교정 챔버 레벨
3 배출용 호스	

3.4 주입 호스(옵션): 설치

주의 사항! 세척 및 공정 매질로 인해 식수 라인 연결 시 식수가 오염될 수 있습니다. EN 1717의 참고 사항을 준수해야 합니다. 물 연결부 또는 세척 연결부에 적합한 체크 밸브(예: 체크 밸브 RV01)를 설치합니다. → 액세서리, p. 45



참고: 안전한 작동을 위해 잠금 마개 또는 주입 호스¹⁾가 주입구에 장착되어 있어야 합니다. 출고 상태에서 주입구는 잠금 마개로 닫혀있습니다. → 제품 코드, p. 12

01. 주입 호스 (5)의 설치를 위해 잠금 마개 (2)를 주입구 (1)에서 돌려 빼냅니다.
02. 나사 연결 (3)을 주입 호스 (5)의 구성 요소로 주입구 (1)에 삽입합니다.
03. 커플링 너트 (4)가 있는 주입 호스 (5)를 나사 연결 (3)에 고정합니다.

¹⁾ 가용성은 주문한 버전에 따라 다릅니다. → 제품 코드, p. 12

4 시운전

▲ 경고! 손상이 있거나 부적절하게 설치한 경우 공정 매질이 SensoGate WA131MH 피팅 밖으로 누출되며 여기에는 유해 물질이 함유되어 있을 수 있습니다. 안전 지침을 따라야 합니다. → 안전, p. 5

참고: Knick사는 최초 시운전의 일환으로 요청 시 안전 교육 및 제품 교육을 실시합니다. 담당 지역 대리점을 통해 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.


01. SensoGate WA131MH을(를) 설치합니다. → *개폐식 피팅: 장착, p. 21*
 02. 배출용 호스를 설치합니다. → *배출용 호스: 설치, p. 22*
 03. 옵션: 주입 호스를 설치합니다. → *주입 호스(옵션): 설치, p. 23*
 04. 센서를 모니터링합니다. → *센서 장착 및 탈거, p. 27*
 05. 공정 체결이 확실하게 고정되었는지 점검합니다.
 06. 옵션: 설치된 안전 액세서리(예: ZU0818 고정용 클램프)가 확실하게 고정되었는지 점검합니다. → *안전 관련 액세서리, p. 8*
 07. 옵션: SensoGate WA131MH-X이(가) 시스템의 등전위 본딩과 올바르게 연결되었는지 점검합니다. → *방폭 지역에서의 작동, p. 9*
 08. SensoGate WA131MH을(를) 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동합니다. → *공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동, p. 25*
 ✓ 공정 위치(PROCESS 정위치)에 도달하면 잠금 해제용 버튼이 튀어나옵니다.
 ✓ 회전 손잡이가 돌아가지 않도록 기계적으로 잠겨 있습니다.
 09. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → *서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26*
 ✓ 서비스 위치(SERVICE 정위치)에 도달하면 잠금 해제용 버튼이 튀어나옵니다.
 ✓ 회전 손잡이가 돌아가지 않도록 기계적으로 잠겨 있습니다.
 10. 공정 조건 하에서 SensoGate WA131MH의 기밀성을 점검합니다.
 ✓ SensoGate WA131MH 및 연결부에 누출이 없습니다.
- ✓ SensoGate WA131MH이(가) 작동 준비 완료되었습니다.

5 작동

5.1 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동

참고: SensoGate WA131MH의 버전에 따라 공정 위치(PROCESS 정위치)에 도달했는지 여부를 다른 방식으로 인식할 수 있습니다. → *SERVICE/PROCESS 정위치, p. 19*

참고: 공정 위치(PROCESS 정위치)에 도달하면 잠금 해제용 버튼이 튀어나옵니다(세부 사항 B 참조). 잠금 해제용 버튼이 튀어나온 경우에만 안전 설비 "센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"의 기능을 사용할 수 있습니다. → *안전 설비, p. 6*



01. 센서를 모니터링합니다. → *센서 장착 및 탈거, p. 27*

참고: 회전 운동 시작과 함께 잠금 해제용 버튼은 자동으로 눌러 들어간 상태로 유지됩니다.

02. 잠금 해제용 버튼 (2)를 눌러 넣고(세부 사항 A 참조) 회전 손잡이 (1)을 시계 방향으로 돌립니다.


✓ 공정 위치(PROCESS 정위치)에 도달하면 잠금 해제용 버튼 (2)이 튀어나옵니다(세부 사항 B 참조).

✓ 회전 손잡이 (1)이 돌아가지 않도록 기계적으로 잠겨 있습니다.

5.2 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동

참고: SensoGate WA131MH의 버전에 따라 서비스 위치(SERVICE 정위치)에 도달했는지 여부를 다른 방식으로 인식할 수 있습니다. → SERVICE/PROCESS 정위치, p. 19

참고: 서비스 위치(SERVICE 정위치)에 도달하면 잠금 해제용 버튼이 튀어나옵니다(세부 사항 B 참조). 잠금 해제용 버튼이 튀어나온 경우에만 안전 설비 "센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"의 기능을 사용할 수 있습니다. → 안전 설비, p. 6



참고: 회전 운동 시작과 함께 잠금 해제용 버튼은 자동으로 눌러 들어간 상태로 유지됩니다.

01. 잠금 해제용 버튼 (2)를 눌러 넣고(세부 사항 A 참조) 회전 손잡이 (1)을 시계 반대 방향으로 돌립니다.

- ✓ 서비스 위치(SERVICE 정위치)에 도달하면 잠금 해제용 버튼 (2)가 튀어나옵니다(세부 사항 B 참조).
- ✓ 회전 손잡이 (1)이 돌아가지 않도록 기계적으로 잠겨 있습니다.

5.3 센서 장착 및 탈거


5.3.1 센서의 장착 및 탈거에 관한 안전 지침

▲ 경고! 공정 매질이 SensoGate WA131MH에서 누출되고 여기에 유해 물질이 함유되어 있을 수 있습니다. 안전 지침을 따라야 합니다. → *안전, p. 5*

▲ 조심! 파손된 센서 유리로 인한 배임 부상. 센서를 조심스럽게 취급해야 합니다. 센서 제조사의 관련 문서의 안전 지침을 따릅니다.

참고: 배출구는 수집된 세척 매질을 배출하며 이를 닫아서는 안 됩니다. SensoGate WA131MH 을 정위치로 이동하여 가압된 공정 매질이 교정 챔버에 도달할 수 있습니다. 배출구가 닫혀있을 경우 이 공정 매질이 가압되고 센서 교체 시 튀어나올 수 있습니다. → *구성 및 기능, p. 15*

5.3.2 고체 타입 전해질, 짧은 침적 깊이: 설치




01. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → *서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26*
02. 배출구 및 누출 감지용 홀에서 공정 매질이 누출되지 않는지 점검합니다. 공정 매질이 누출 될 경우: 공정 매질을 배출하고(필요 시 압력 차단) 문제를 해결합니다. → *문제 해결 방안, p. 39*
03. 센서 (3)의 슬라이딩 와셔 (5)와 O-링 (6)이 올바른 위치에 있는지, 그리고 손상이 있는지 확인하고 필요한 경우 교체합니다.
04. 센서 (3)를 SensoGate WA131MH에 밀어 넣습니다.
05. 최대 3 Nm 규격의 소켓 렌치(1)(렌치 19)를 사용하여 센서 (3)를 조입니다. 권장 공구: ZU0647 센서 소켓 렌치 → *공구, p. 48*
06. 케이블 소켓 (4)을 센서 연결부 (2)에 연결합니다.

- 07. 최초 설치 시: 센서 케이블 (7)을 등글게 돌려서 클램프 (8)로 고정합니다. 이 경우 센서 케이블의 호 길이는 센서 케이블로 SensoGate WA131MH을 들어올리거나 내릴 때 방해가 되지 않도록 충분히 길어야 합니다.
- 08. 최초 설치 시: 등전위 본딩 라인 (10)을 단자 (9)에 연결합니다.
- 09. 옵션: ZU0759/1 보호 후드를 장착합니다. → 액세서리, p. 45

✓ 센서가 설치되었습니다.

5.3.3 고체 타입 전해질 센서, 짧은 침적 깊이: 탈거


참고: 센서 마운트 영역 내 화학적으로 자극적인 공정 매질이 지연되지 않도록 탈거 전 센서를 세척합니다.




- 01. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26
 - 02. 배출구 및 누출 감지용 홀에서 공정 매질이 누출되지 않는지 점검합니다. 공정 매질이 누출될 경우: 공정 매질을 배출하고(필요 시 압력 차단) 문제를 해결합니다. → 문제 해결 방안, p. 39
 - 03. 옵션: ZU0759 보호 후드를 분리합니다.
 - 04. 센서 케이블 (3)의 케이블 부싱 (2)를 센서 연결부 (4)에서 분리합니다.
 - 05. 센서 (5)를 설치용 전용 공구 (1)을 사용하여 팝니다(렌치 폭 (mm) 19). 권장 공구: ZU0647 센서 설치용 전용 공구 → 공구, p. 48
 - 06. 센서 (5)를 뽑습니다.
 - 07. 센서 유리가 파손된 경우 침적관 씰링의 손상 여부를 점검하고 필요 시 이를 교체합니다. → 침적 튜브: 분해, p. 35
- ✓ 센서가 탈거되어 있습니다.

5.3.4 액상 타입 전해질 센서: 장착

참고: 전해질이 기준 전극에서 공정 매질로 흐르도록 보장하기 위해 가압 챔버의 공기압이 공정 매질보다 0.5...1 bar 높아야 합니다.



01. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26
02. 배출구 및 누출 감지용 홀에서 공정 매질이 누출되지 않는지 점검합니다. 공정 매질이 누출될 경우: 공정 매질을 배출하고(필요 시 압력 차단) 문제를 해결합니다. → 문제 해결 방안, p. 39
03. 소형 커플링 너트 (1)을 몇 바퀴 풀되, 완전히 풀지 마십시오.
04. 대형 커플링 너트 (2)를 완전히 풀고 전체 유닛을 제거합니다.
05. 급수 캡을 센서 끝부분에서 제거하고 센서 (3)을 물로 세척합니다.
06. 센서 (3) 보충용 주입구 (4)의 마개를 제거합니다.
07. 센서 (3)을 삽입합니다.
참고: 경사지게 장착한 경우 액체 전해질 보충용 주입구를 위로 돌려 SensoGate WA131MH 작동 시 센서의 누출을 방지합니다. 센서 제조사와 장착 방향이 다를 경우 이에 유의합니다.



08. 대형 커플링 너트 (2)를 장착하고 손으로 단단히 조입니다.
09. 소형 커플링 너트 (1)을 손으로 단단히 조입니다.
10. 센서 케이블 (6)을 연결합니다.
11. 최초 설치 시: 센서 케이블 (6)을 아치형으로 배치하고 클램프 (7)로 조입니다. 이때 센서 케이블이 SensoGate WA131MH의 승강·강하 운동을 방해하지 않도록 측정합니다.


12. 최초 설치 시: 호스 접속관 (5)에 가압 챔버용 공기압 공급 장치를 연결합니다.

13. 최초 설치 시: 등전위 본딩 라인 (9)를 단자 (8)에 연결합니다.

✓ 센서가 장착되어 있습니다.

5.3.5 액상 타입 전해질 센서: 탈거

참고: 센서 마운트 영역 내 화학적으로 자극적인 공정 매질이 지연되지 않도록 탈거 전 센서를 세척합니다.



01. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26

02. 배출구 및 누출 감지용 홀에서 공정 매질이 누출되지 않는지 점검합니다. 공정 매질이 누출될 경우: 공정 매질을 배출하고(필요 시 압력 차단) 문제를 해결합니다. → 문제 해결 방안, p. 39

03. 센서 케이블을 분리합니다.

04. 소형 커플링 너트 (1)을 몇 바퀴 풀되, 완전히 풀지 마십시오.

05. 대형 커플링 너트 (2)를 완전히 풀고 전체 유닛을 제거합니다.

06. 센서 (3)을 뺍습니다.

참고: 탈거 중 센서의 보충용 주입구 (4)를 위를 향해 경사지게 지지하여 액체 전해질이 누출되지 않도록 합니다. 센서 제조사의 관련 문서의 참고 사항 따릅니다. 운송 및 보관을 위해 센서 보충용 주입구를 마개로 닫습니다.

07. 센서 유리가 파손된 경우 침적관 씰링의 손상 여부를 점검하고 필요 시 이를 교체합니다. → 침적 튜브: 분해, p. 35

✓ 센서가 탈거되어 있습니다.

6 유지·보수

6.1 검사

6.1.1 검사 및 유지·보수 간격

주의 사항! 다양한 공정 조건(예: 압력, 온도, 화학적으로 자극적인 매질)은 검사 및 유지·보수 간격에 영향을 미칩니다. 구체적인 사용 사례와 공정 조건을 분석해야 합니다. 유사한 사용 사례의 확실한 경험을 조사하고 적합한 간격을 도출합니다.

간격 ¹⁾	실행할 작업
며칠/몇 주 후 최초 검사	SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. 누출이 있을 경우 배출용 호스에서 공정 매질이 누출됩니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26 필요 시 공정과 접촉하는(동적 부하를 받는) O-링을 교체합니다. → 씰링 키트, p. 42 누출 감지용 홀에 공정 축적물이 있는지 점검합니다. → 안전 설비, p. 6 필요 시 공정과 접촉하는(동적 부하를 받는) O-링을 교체합니다. → 씰링 키트, p. 42
6 ~ 12개월 후 ²⁾	최초 검사 조치를 반복합니다.
5,000 ~ 10,000 스트로크 후	필요 시 공정과 접촉하는(동적 부하를 받는) O-링을 교체합니다. → 씰링 키트, p. 42
약 2년 후	특히 화학적으로 자극적인 세정제의 경우 세척 매질과 접촉하는 씰링을 점검하고 필요 시 교체합니다. → 씰링 키트, p. 42
약 5년 후	구동부를 유지·보수하고 O-링을 교체한 뒤 새로 그리스를 바릅니다. → 수리, p. 33

6.1.2 Knick 프리미엄 서비스

Knick은 모든 제품 검사 및 기능 테스트에 걸쳐 고객의 요구에 맞게 개별적으로 조정된 서비스를 제공합니다.

자세한 정보는 www.knick-international.com에서 확인할 수 있습니다.

6.1.3 고체 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치: 기능 테스트

진입 잠금 장치의 기능을 점검하기 위해 센서가 누락된 상황을 시뮬레이션합니다.


01. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26
02. 필요한 경우 비상 잠금 해제를 되돌립니다. → 개폐식 피팅: 비상 잠금 해제, p. 40
03. 센서를 제거합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27
04. “고체 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치”의 기능을 확인합니다.
 - ✓ 잠금 해제 버튼은 누르지 말아야 합니다.
 - ✓ 회전 핸들을 돌리지 말아야 합니다.
05. 센서를 설치합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27
06. SensoGate WA131MH을(를) 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동합니다. → 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동, p. 25
 - ✓ 공정 위치(PROCESS 정위치)에 도달하면 잠금 해제용 버튼이 튀어나옵니다.
 - ✓ 회전 손잡이가 돌아가지 않도록 기계적으로 잠겨 있습니다.
07. 기능 점검을 12개월마다 반복합니다. SensoGate WA131MH의 구체적인 사용 사례에 따라 간격을 조정합니다.

¹⁾ 제시된 간격은 Knick사에 기반한 대략적인 권장 사항입니다. 실제 간격은 구체적인 사용 사례에 따라 다릅니다.
²⁾ 최초 검사를 성공적으로 수행하고 사용된 모든 자재의 적합성을 검사한 후 경우에 따라 간격을 연장할 수 있습니다.

6.1.4 액상 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치: 기능 점검

진입 잠금 장치의 기능을 점검하기 위해 센서가 누락된 상황을 시뮬레이션합니다.

참고: 안전 설비 "액상 타입 전해질 센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"는 벨로우즈 (1) 위에 있는 노란색 표시 링 (2)로 알아볼 수 있습니다. → 안전 설비, p. 6



01. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26

02. 작은 커플링 너트 (4)를 약간 풀되, 완전히 풀지 마십시오.

▲ 경고! 오작동 시 가압된 공정 매질이 SensoGate WA131MH에서 누출될 수 있습니다. 오작동 시 내압성이 계속해서 유지되도록 대형 커플링 너트 (3)을 완전히 풀지 않습니다.

03. 큰 커플링 너트 (3)을 약 1.5 회전하여 풀되, 완전히 풀지 마십시오.

04. "액상 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치"의 기능을 점검합니다.

- ✓ 잠금 해제용 버튼을 눌러서는 안됩니다.
- ✓ 회전 손잡이를 돌려서는 안됩니다.

05. 큰 커플링 너트 (3)을 손으로 단단히 조입니다.

06. 작은 커플링 너트 (4)를 손으로 단단히 조입니다.

07. SensoGate WA131MH을(를) 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동합니다. → 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동, p. 25

- ✓ 공정 위치(PROCESS 정위치)에 도달하면 잠금 해제용 버튼이 튀어나옵니다.
- ✓ 회전 손잡이가 돌아가지 않도록 기계적으로 잠겨 있습니다.

08. 기능 점검을 12개월마다 반복합니다. SensoGate WA131MH의 구체적인 사용 사례에 따라 간격을 조정합니다.

6.2 유지·보수

6.2.1 사용되고 허용된 윤활제

사용 분야	제약 및 식품	
윤활 그리스	Beruglide L ¹⁾ (실리콘 미함유)	Paraliq GTE 703 ²⁾ (실리콘 함유)
엘라스토머 씰링의 자재		
FKM - FDA	+	+
FFKM - FDA	+	+
EPDM - FDA	+	+

참고: 윤활 그리스 Paraliq GTE 703은 실리콘 성분을 포함하고 있으며 온도가 높은 경우 및 개폐 운동이 잦은 경우의 윤활 특성이 탁월합니다. Paraliq GTE 703 특별 버전으로 명시적으로 고객 요청에 따라 장착됩니다.

1) FDA 인증, NSF-H1에 따라 등록됨.

2) FDA 인증, USDA-H1에 따라 등록됨.


6.3 수리

6.3.1 수리에 관한 안전 지침

▲ 경고! 공정 매질이 SensoGate WA131MH에서 누출되고 여기에 유해 물질이 함유되어 있을 수 있습니다. 안전 지침을 따라야 합니다. → *안전, p. 5*

▲ 조심! 파손된 센서 유리로 인한 베임 부상. 센서를 조심스럽게 취급해야 합니다. 센서 제조사의 관련 문서의 안전 지침을 따릅니다.

6.3.2 구동부: 분해



01. SensoGate WA131MH를 공정에서 확실히 분리합니다. → *개폐식 피팅: 탈거, p. 41*

02. 필요한 경우 배출용 호스, 주입용 호스¹⁾ 및 정위치 확인 스위치¹⁾를 분리합니다.

03. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → *서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26*

04. 필요한 경우 센서 (3)를 제거합니다. → *센서 장착 및 탈거, p. 27*

05. 소켓 렌치 (1)를 사용하여 회전식 캡 (2)을 시계 반대 방향으로 풉니다.

참고: 커플링 너트를 기울이지 않습니다. 적합한 설치용 전용 공구를 사용합니다(예: ZU0680 또는 ZU0740 서비스 세트에 포함). → *공구, p. 48*


06. 구동부 (4)을 당겨 공정 접속부 (5)에서 빼냅니다.

✓ 구동부가 분해되었습니다.

¹⁾ 다음은 주문한 버전에 따라 다릅니다. → *제품 코드, p. 12*

6.3.3 구동부: 설치


참고: 구동부의 방사상의 설치 위치는 교정 챔버 및 구동부 구멍의 코딩 핀으로 결정됩니다. 커플링 너트는 구동부가 공정 유닛에 올바르게 장착된 경우에만 조일 수 있습니다.




01. 구동부를 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26
 02. 침적 튜브 (3)가 있는 구동부 (1)를 공정 접속부 (5)에 밀어 넣습니다. 이 경우 구멍 (2)에 연결용 봉 (4)을 넣습니다.
 03. 회전식 캡 (8)을 놓고 조립 렌치 (6)를 사용하여 시계 방향으로 으로 조이거나 10 Nm의 힘으로 조입니다.
참고: 커플링 너트를 기울이지 않습니다. 적합한 설치용 전용 공구를 사용합니다(예: ZU0680 또는 ZU0740 서비스 세트에 포함). → 공구, p. 48
 04. 필요한 경우 배출용 호스를 설치하여 배출구 (7)를 배수합니다. → 배출용 호스: 설치, p. 22
 05. 옵션: 주입용 호스¹⁾를 설치합니다. → 주입 호스(옵션): 설치, p. 23
 06. 옵션: 정위치 확인 스위치¹⁾를 설치합니다. → 정위치 확인 스위치, p. 20
 07. 필요한 경우 센서 (9)를 설치합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27
- ✓ 구동부가 설치되었습니다.

¹⁾ 다음은 주문한 버전에 따라 다릅니다. → 제품 코드, p. 12

6.3.4 침적 튜브: 분해




- 01. 구동부 (1)를 분해합니다. → 구동부: 분해, p. 33
- 02. 구동부 (1)를 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동합니다. 이를 위해 센서가 설치되어 있어야 합니다. → 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동, p. 25
- 03. 스크루드라이버 타입 TX25 (3)를 사용하여 나사 (2)를 약 4 바퀴 돌려 풀니다(완전히 빠지지 않음).
- 04. 침적 튜브 (4)의 바요넷 소켓이 열릴 때까지 침적 튜브 (4)를 시계 반대 방향으로 약 60° 돌립니다.




- 05. 침적 튜브 (4)를 센서 (6)에서 빼냅니다.
 ✓ O-링 (5)이 보이게 되면 경우에 따라 분해된 침적 튜브 (4)에 O-링 (5)이 있습니다.
- 06. O-링 (5)이 손상되었는지 확인하고 필요한 경우 O-링 (5)을 교체합니다.
 → 씰링 키트, p. 42
- ✓ 침적 튜브가 분해되었습니다.

6.3.5 침적 튜브: 설치



01. 센서를 설치합니다. → *센서 장착 및 탈거, p. 27*
02. 구동부 1를 공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동합니다. → *공정 위치(PROCESS 정위치)로 이동, p. 25*
03. O-링 (3)이 손상되었는지 확인하고 필요한 경우 O-링 (3)을 교체합니다.
→ *씰링 키트, p. 42*
04. O-링 (3)을 센서 (4)에 완전히 밀어 넣습니다.
05. 분해하는 동안 나사 (1)이 아직 풀리지 않은 경우 TX25 스크루드라이버 (7)로 약 4 바퀴 돌려 풀니다(완전히 빠지지 않음).
06. 침적 튜브 (5)를 센서 (4) 위로 조심스럽게 밀고 바요넷 소켓 (6)에 삽입합니다.
참고: 분해로 인해 의도치 않게 침적 튜브에 O-링이 있을 수 있습니다. 설치하기 전에 침적 튜브에서 이 O-링을 제거합니다.




07. 침적 튜브 (5)를 바요넷 소켓 (6)에 단단히 누른 다음 완전히 멈출 때까지 시계 방향으로 약 60° 돌립니다.
 08. 스크루드라이버 타입 TX25 (7)를 사용하여 나사 (1)를 조입니다.
참고: 씰링용 마개의 형태 결합으로 인해 총검식 잠금 장치가 잠깁니다. 그러나 공차를 보정하기 위해 침적관이 계속해서 움직입니다.
- ✓ 침적 튜브가 설치되었습니다.

6.3.6 교정 챔버: 분해

참고: 교정 챔버를 분해하기 위해 ZU0754 또는 ZU0740 서비스 세트가 필요합니다.


→ *공구*, p. 48



01. 구동부에서 공정 유닛을 분해합니다. → *구동부: 분해*, p. 33

02. 나사 (1)을 드라이버 모델 TX25로 풀어 빼냅니다. 추후 조립을 위해 나사 (1)을 보관합니다.

03. 펀치 (3)을 장착하고 페이스 스패너 (2)를 사용하여 2피스 형 교정 챔버의 나사 연결을 풉니다.




04. 상부 (4)를 교정 챔버의 하부 (5)에서 풀고 분리합니다.

✓ 교정 챔버가 분해되었습니다.


6.3.7 교정 챔버: 설치 방법

참고: 교정 챔버를 조립하기 위해 ZU0754 또는 ZU0740 서비스 세트가 필요합니다.
→ *공구, p. 48*

참고: O-링 및 스크레이퍼를 올바르게 조립하기 위해 설치 도구 ZU0746 및 ZU0747를 사용합니다. 설치 도구의 취급은 관련 문서에 설명되어 있습니다. → *공구, p. 48*



01. O-링 및 스크레이퍼 링의 손상 여부를 점검하고 필요 시 O-링과 스크레이퍼 링을 교체합니다. → *씰링 키트, p. 42*
02. 상부 (1)를 교정 챔버의 하부 (2)와 연결하고 손으로 단단히 나사를 고정합니다.
03. 펀치 (4)를 장착하고 페이스 스패너 (3)를 사용하여 교정 챔버를 나사로 고정합니다.



참고: 교정 챔버의 상부 및 하부가 나사로 단단히 고정된 후(단단한 끝부분까지) 교정 챔버를 두 개의 나사로 고정할 수 있습니다.

04. 나사 (5)를 드라이버 모델 TX25로 조입니다.

✓ 교정 챔버가 조립되었습니다.

6.3.8 크닉 수리 서비스

Knick 수리 서비스는 적절한 제품 수리를 순정 품질로 제공합니다. 요청 시 수리 중 대체 장치가 제공됩니다.

자세한 정보는 www.knick-international.com에서 확인할 수 있습니다.

7 문제 해결 방안

장애 상태	가능한 원인	해결책
누출 감지용 홀에서 공정 매질이 흘러나옵니다.	손상된 O-링으로 인한 누출.	손상된 O-링 을 교체합니다. ¹⁾ → 씰링 키트, p. 42
잠금 해제용 버튼이 눌리지 않습니다.	센서가 올바르게 장착되지 않았습니다. ²⁾	센서를 올바르게 장착합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27
	고체 타입 전해질 센서의 O-링 또는 슬라이딩 디스크가 없거나 올바르게 배치되지 않았습니다.	고체 타입 전해질 센서의 O-링 또는 슬라이딩 디스크를 올바르게 장착합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27
	공정 매질로 인한 부식 또는 오염. ³⁾	비상 잠금 해제를 실행합니다. → 개폐식 피팅: 비상 잠금 해제, p. 40 SensoGate WA131MH을(를) 세정하거나 수리를 위해 현지 담당 대리점으로 보냅니다. → knick.de
안전 설비 "센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"가 작동하지 않습니다.	공정 매질의 침투로 인한 부식 또는 접촉. ³⁾	수리를 위해 SensoGate WA131MH을(를) 현지 담당 대리점으로 보냅니다. → knick.de
	비상 잠금 해제를 실행합니다(그리브 나사 삽입됨).	비상 잠금 해제를 재설정합니다. → 개폐식 피팅: 비상 잠금 해제, p. 40
센서 유리가 파손되었습니다.	센서 유리에 대한 기계적 영향(예: 공정 매질로 인해).	결함이 있는 센서를 교체합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27
		필요 시 유리 조각을 SensoGate WA131MH에서 제거합니다. 침적관의 기밀성을 점검하고 필요 시 교체합니다. → 씰링 키트, p. 42
잘못된 측정값 미표시 또는 한 개 표시.	센서에 결함이 있습니다.	센서를 교체합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27
	SensoGate WA131MH이(가) 공정 분석 기기와 연결되어 있지 않거나 잘못 연결되어 있습니다.	플러그인 커넥터를 고정합니다.
	센서 케이블이 고정되어 있습니다.	손상된 센서 케이블을 교체합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27

다음을 참고하면 됩니다

- [수리, p. 33](#)
- [크닉 수리 서비스, p. 38](#)
- [반송, p. 41](#)
- [예비 부품, 액세서리 및 공구, p. 42](#)


1) 공정 매질에서 다시 누출이 발생하는 경우 이를 알아볼 수 있도록 손상된 O-링 교체 후 누출 감지용 홀을 깨끗이 합니다.
 2) 안전 설비 "센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"가 있는 버전의 경우에만 해당 기능을 사용할 수 있습니다.
 3) 매질이 외부에서 센서 마운트로 침투하는 것을 방지하기 위해 보호 후드 ZU0759를 사용할 것을 권장합니다. 센서 마운트 영역의 공정 매질 지연을 방지하기 위해 탈거 전 센서 세척을 권장합니다.

8 개폐식 피팅: 비상 잠금 해제

▲ 경고! 공정 매질 또는 세척 매질이 SensoGate WA131MH 또는 공정 연결에서 누출되고 여기에는 유해 물질이 함유되어 있을 수 있습니다. 안전 지침을 따라야 합니다. → 안전, p. 5

▲ 경고! 비상 잠금 해제는 안전 설비 "센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"의 작동을 차단합니다(잠금 장치가 SERVICE 또는 PROCESS 정위치에서 유지됩니다). 문제를 성공적으로 해결한 후 비상 잠금 해제가 다시 재설정됩니다.

참고: 비상 잠금 해제는 잠금 해제용 버튼이 그 어떤 위치로도 눌리지 않는 등 잠금 기능에 장애가 있을 경우 필요할 수 있습니다.¹⁾



▲ 경고! 가압된 공정 매질이 공정 연결에서 누출될 수 있습니다. 공정 체결의 커플링 너트를 최대 한 바퀴 돌려 풉니다.

01. 그러브 나사 (4) 아래의 홈 (3)이 위치할 때까지 커플링 너트 (2)를 최대 한 바퀴 돌려 풉니다. → 구동부: 분해, p. 33
02. 그러브 나사 (4)를 렌치 폭 (mm) 2.5의 육각렌치 (1)로 끝까지 돌려 삽입합니다.
03. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26
04. 장애를 해결합니다. → 문제 해결 방안, p. 39
참고: 안전 설비 "센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"의 기능은 그러브 나사 (4)가 제대로 장착된 경우에만 보장됩니다.
05. 그러브 나사 (4)가 구동부의 외부 면과 일직선상에 위치할 때까지 그러브 나사 (4)를 렌치 폭 (mm) 2.5의 육각렌치 (1)로 돌려 빼냅니다.
06. 커플링 너트 (2)를 고정합니다 → 구동부: 설치, p. 34
07. 필요 시 "센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"의 기능을 점검합니다.
→ 고체 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치: 기능 테스트, p. 31
→ 액상 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치: 기능 점검, p. 32

¹⁾ 안전 설비 "센서가 분해된 자동 진입 잠금 장치"가 있는 버전의 경우 센서가 용도에 맞게 장착되지 않은 상태에서 잠금 해제용 버튼을 누를 수 없습니다. → 안전 설비, p. 6

9 사용 중단

9.1 개폐식 피팅: 탈거

▲경고! 방폭 지역에서 사용 시 기계적으로 생성된 불꽃으로 인한 폭발 위험. 기계적으로 생성된 불꽃을 방지하기 위한 조치를 취합니다. 안전 지침을 따라야 합니다.

→ 방폭 지역에서의 작동, p. 9

▲경고! 공정 매질 또는 세척 매질이 SensoGate WA131MH 또는 공정 연결에서 누출되고 여기에는 유해 물질이 함유되어 있을 수 있습니다. 안전 지침을 따라야 합니다. → 안전, p. 5

01. 공정을 멈추고 필요 시 압력을 차단하거나 공정 매질을 배출합니다.
02. SensoGate WA131MH을(를) 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동합니다. → 서비스 위치(SERVICE 정위치)로 이동, p. 26
03. 공기압 공급 장치를 차단하고 공기압 시스템을 배기합니다.
04. 옵션: 주입용 호스¹⁾를 분해합니다.
05. 센서를 분해합니다. → 센서 장착 및 탈거, p. 27
06. 배출용 호스를 분해합니다.
07. 옵션: 주입용 호스¹⁾를 분해합니다.
08. 옵션: 설치된 안전 액세서리(예: ZU0818 고정용 클램프)를 분해합니다.
09. 공정 체결을 풉니다.
10. SensoGate WA131MH을(를) 고객 측 공정 연결부에서 제거합니다.
11. 공정 연결부를 적절히 닫습니다.

✓ 개폐식 피팅이 탈거되었습니다.

9.2 반송

필요 시 깨끗한 상태로 안전하게 포장하여 담당 지역 대리점으로 제품을 보냅니다.

→ knick-international.com

유해 물질과 접촉할 경우 발송 전 제품을 제염하고 소독합니다. 서비스 직원이 잠재적 위험에 노출되는 것을 방지하기 위해 발송물에는 항상 적절한 반송 양식(제염 선언서)을 첨부해야 합니다. → knick-international.com

9.3 폐기

제품의 적절한 폐기를 위해 현지 규정 및 법률을 준수해야 합니다.

SensoGate WA131MH은(는) 버전에 따라 다양한 재질을 포함합니다. → 제품 코드, p. 12

¹⁾ 다음은 주문한 버전에 따라 다릅니다. → 제품 코드, p. 12

10 예비 부품, 액세서리 및 공구

10.1 씰링 키트

다양한 자재로 이루어진 씰링 키트를 구입할 수 있습니다.

소형 씰링 키트(Set X/1로 표시됨)는 공정 매질과 직접 접촉하는 O-링만 포함합니다.

확장된 씰링 키트(Set X/2로 표시됨)는 추가로 세척 매질과 접촉하는 O-링을 포함됩니다.

모든 씰링 키트에는 근정표가 동봉됩니다. 이 근정표에는 제품 구성, 포함된 O-링의 설치 위치 및 윤활 지점 등에 관한 정보가 있습니다. 교체된 O-링에는 동봉된 윤활 그리스를 발라야 합니다.

O-링 및 스크레이퍼 링을 바르게 조립하기 위해 설치 도구 ZU0746 및 ZU0747이 권장됩니다.


설치 도구의 취급은 관련 제품 문서에 설명되어 있습니다. → 공구, p. 48

씰링 키트			주문 번호
낙농 파이프, Tri-Clamp, Varivent, BioControl 공정 연결	세트 E/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA	ZU0700/1
	세트 E/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA	ZU0841
	세트 F/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FKM FDA	ZU0697/1
	세트 F/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: FKM FDA	ZU0842
	세트 G/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM FDA	ZU0766/1
	세트 G/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA	ZU0843
	세트 H/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM FDA	ZU0766/1
	세트 H/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: FFKM FDA	ZU0844
	세트 U/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA USP VI	ZU1111/1
	세트 U/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA USP VI 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA USP VI	ZU1111/3
Ingold 소켓 H0의 공정 연결	세트 E/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA	ZU0704/1
	세트 E/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA	ZU0845
	세트 F/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FKM FDA	ZU0703/1
	세트 F/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: FKM FDA	ZU0846
	세트 G/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM FDA	ZU0768/1
	세트 G/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA	ZU0847
	세트 H/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM FDA	ZU0768/1
	세트 H/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: FFKM FDA	ZU0848
	세트 U/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA USP VI	ZU1112/1
	세트 U/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA USP VI 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA USP VI	ZU1112/3
Ingold 소켓 H1의 공정 연결	세트 E/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA	ZU0704/1
	세트 E/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA	ZU0849
	세트 F/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FKM FDA	ZU0703/1


씰링 키트		주문 번호
세트 F/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: FKM FDA	ZU0850
세트 G/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM FDA	ZU0768/1
세트 G/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA	ZU0851
세트 H/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM FDA	ZU0768/1
세트 H/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: FFKM/FDA, 세척 매질과의 접촉부: FFKM FDA	ZU0852
세트 U/1	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA USP VI	ZU1112/1
세트 U/2	공정과 접촉하는 씰링 재질: EPDM FDA USP VI 세척 매질과의 접촉부: EPDM FDA USP VI	ZU1112/5

참고: 요청 시 다른 씰링 키트가 제공됩니다.


낙농 파이프, Tri-Clamp, Varivent, BioControl 공정 체결용 씰링 키트



Ingold 소켓 H0의 공정 체결용 씰링 키트



Ingold 소켓 H1의 공정 체결용 씰링 키트



10.2 예비 부품



ZU0739 벨로우즈


벨로우즈(액상 타입 전해질 센서가 없는 버전에만 해당)는 가압 챔버 아래의 피팅을 외부 오염과 마모로부터 보호합니다.



ZU0889 배출용 호스

배출용 호스는 교정, 세정 또는 세척 매질을 교정 챔버에서 배출합니다.
→ 배출용 호스: 설치, p. 22

사용 가능한 길이: 3.5 m 및 10 m



안전 태그

안전 태그는 안전 설비 "고체 타입 전해질 센서가 장착되지 않은 진입 잠금 장치"에 대한 정보를 나타냅니다. → 안전 설비, p. 6

손상되거나 잃어버린 안전 태그는 요청 시 교체됩니다.

10.3 액세서리



ZU0759 및 ZU0759/1 보호 후드

보호 후드는 날씨의 영향과 습기의 침투 또는 센서 플러그인 커넥터영역 외부로부터의 입자 유입으로부터 보호합니다.

ZU0759: 고체 타입 전해질 센서가 있는 버전에 적합

ZU0759/1: 액상 타입 전해질 센서가 있는 버전에 적합



ZU0717(직선형) 보일러 벽용 용접용 소켓

공정 체결: Ingold 소켓 (직경 25 mm, G1¼")



ZU0717/DN(직선형) 파이프 라인용 용접용 소켓

공정 체결: Ingold 소켓 (직경 25 mm, G1¼")

DN50 ZU0717/DN50에 맞춰 조정됨

DN65 ZU0717/DN65에 맞춰 조정됨

DN80 ZU0717/DN80에 맞춰 조정됨

DN100 ZU0717/DN100에 맞춰 조정됨



ZU0718(15° 기울어짐) 보일러 벽용 용접용 소켓

공정 체결: Ingold 소켓 (직경 25 mm, G1¼")



ZU0718/DN(15° 기울어짐) 파이프 라인용 용접용 소켓

Ingold 소켓 (직경 25 mm, G1¼")을 사용한 연결용

- DN50 ZU0718/DN50에 맞춰 조정됨
- DN65 ZU0718/DN65에 맞춰 조정됨
- DN80 ZU0718/DN80에 맞춰 조정됨
- DN100 ZU0718/DN100에 맞춰 조정됨

안전 기능 HSD(Handling Safety Design)이 탑재된 용접용 소켓에는 공정 연결부의 O-링용 씰링면에 특수 홈이 있습니다. 이 홈은 Ingold 커플링 너트를 실수로 풀었으며 공정 압력이 가해진 경우에 O-링을 통한 밀폐를 방지합니다. 약간의 누출을 통해 커플링 너트가 풀린 것을 조기에 인지하고 Ingold 커플링 너트가 나사산에서 완전히 풀리기 전에 수정할 수 있습니다. 이를 통해 직원의 안전성이 향상됩니다.



ZU0922(직선형) 보일러 벽용 안전 용접용 소켓 HSD

공정 체결: Ingold 소켓 (직경 25 mm, G1¼")



ZU0922/DN(직선형) 파이프 라인용 안전 용접용 소켓 HSD

공정 체결: Ingold 소켓 (직경 25 mm, G1¼")

- DN50 ZU0922/DN50에 맞춰 조정됨
- DN65 ZU0922/DN65에 맞춰 조정됨
- DN80 ZU0922/DN80에 맞춰 조정됨
- DN100 ZU0922/DN100에 맞춰 조정됨



ZU0923(15° 기울어짐) 보일러 벽용 안전 용접용 소켓 HSD

공정 체결: Ingold 소켓 (직경 25 mm, G1¼")



ZU0923/DN(15° 기울어짐) 파이프 라인용 용접용 소켓

공정 체결: Ingold 소켓 (직경 25 mm, G1¼")

- DN50 ZU0923/DN50에 맞춰 조정됨
- DN65 ZU0923/DN65에 맞춰 조정됨
- DN80 ZU0923/DN80에 맞춰 조정됨
- DN100 ZU0923/DN100에 맞춰 조정됨



RV01 체크 밸브

체크 밸브 RV01은 공정 매질 또는 교정, 세정 또는 세척 매질이 주입구로 역류하는 것을 방지합니다. 체크 밸브는 제품 코드를 통해 선택됩니다.


체크 밸브	RV01	-	-	-	-
외함, 밸브 몸체 재질	스테인리스강 1.4404		H		
	PEEK		E		
씰링의 재질	FKM			A	
	EPDM			B	
	FFKM			C	
	FKM-FDA			F	
	EPDM-FDA			E	
	FFKM-FDA			H	
주입구의 내부 나사선	G¼"				4
	G½"				8
배출구의 외부 나사선	G¼"				4
	G½"				8



ZU0818 25 mm Ingold 소켓용 고정용 클램프

고정용 클램프는 Ingold 소켓(25 mm) 나사 체결부의 커플링 너트가 의도치 않게 풀리는 것을 방지합니다.

고정용 클램프의 다리는 SensoGate WA131MH을(를) 고객측의 공정 연결과 연결합니다. 고정용 클램프의 고정 러그는 커플링 너트의 홈에 맞물려 있습니다(형태 결합형).



ZU1138 개폐식 피팅 SensoGate용 고정용 클램프

액세서리는 개폐식 피팅의 구동부와 공정 체결 사이의 나사 체결부가 의도치 않게 풀리지 않도록 고정합니다.

고정용 클램프의 다리는 SensoGate WA131MH의 구동부를 커플링 너트와 연결합니다. 고정용 클램프의 고정 러그는 커플링 너트의 홈과 맞물리며(형태 결합형) 나사 체결부를 고정합니다.



ZU0887 주입 호스

주입 호스는 교정, 세정 또는 세척 매질을 개폐식 피팅의 교정 챔버로 공급합니다. → 주입 호스(옵션): 설치, p. 23

- 나사산: G ½"
- 길이: 3 m
- 공칭 폭: DN8
- 호스 재질: EPDM
- 호스 접속관 재질: 스테인리스강
- O-링 8x1.5 재질: EPDM
- O-링 4.5x1.5 재질: EPDM



ZU0670/1 가압된 센서용 공기 공급 장치 0.5 - 4 bar
ZU0670/2 가압된 센서용 공기 공급 장치 1 - 7 bar
ZU0713 호스, 20 m(ZU0670용 연장)

이 부품은 액상 타입 전해질 센서용 SensoGate WA131MH 버전의 가압 챔버에서 정의된 과압을 유지합니다.

10.4 공구



ZU0680 서비스 세트 SensoGate 기본 사양

이 공구 세트는 작은 유지·보수 작업에 적합합니다. 이를 통해 구동부를 공정 유닛에서 쉽게 분리하고 Ingold 소켓을 조립하고 O-링 유지·보수와 함께 침적관을 교체할 수 있습니다.



ZU0740 서비스 세트 SensoGate 유지·보수·수리·개조

이 공구 세트는 제품의 광범위한 유지·보수와 수리 및 조정을 위한 모든 공구를 포함합니다. SensoGate WA131MH은(는) 공구 세트를 이용하여 완전히 분해할 수 있습니다.



ZU0754 서비스 세트 SensoGate 교정 챔버

이 공구 세트는 교정 챔버 및 그 씰링의 유지·보수 작업에 적합합니다. 이를 통해 2피스형 교정 챔버를 쉽게 분리할 수 있습니다.



ZU0746 설치 도구 스크레이퍼용

설치 도구 ZU0746를 사용하여 간편하고 올바르게 SensoGate WA131MH 교정 챔버에서 스크레이퍼 링을 장착할 수 있습니다.



ZU0747 설치 도구 O-링 20 x 2.5용

설치 도구 ZU0747를 사용하여 간편하고 올바르게 SensoGate WA131MH 교정 챔버에서 O-링 20 x 2.5을 장착할 수 있습니다.




ZU0647 센서 설치용 전용 공구

ZU0647 센서 설치용 전용 공구는 센서를 적절하게 조이는 데 사용됩니다. 높은 조임용 토크로 인한(예: 오픈 엔드 렌치 사용으로 인해) 센서 연결부 PG 13.5의 플라스틱 나사산의 손상을 방지합니다.

11 치수 도면


고체 타입 전해질 센서용 개폐식 피팅, 짧은 침적 깊이


참고: 모든 치수는 mm [inch] 단위로 제공됩니다.




액상 타입 전해질 센서용 개폐식 피팅

참고: 모든 치수는 mm [inch] 단위로 제공됩니다.







낙농 파이프 DIN 11851 DN 40 ... DN 100
짧은 침적 깊이(ID)




낙농 파이프 DIN 11851 DN 40 ... DN 100
긴 침적 깊이(ID)




클램프 1" ... 클램프 3.5"
짧은 침적 깊이(ID)




클램프 2"... 클램프 3.5"
긴 침적 깊이(ID)




Varivent DN 50부터
짧은 침적 깊이(ID)




Varivent DN 65부터
짧은 침적 깊이(ID)



Varivent DN 80부터
긴 침적 깊이(ID)



Ingold 소켓 25 mm



BioControl DS 50, DS 65

12 제품 사양

허용 공정 압력 및 일반 온도	
공정 체결 1.4404	
0 ~ 140 °C(32 ~ 284 °F)	10 bar(150 psi)
서비스 위치가 정적인 경우에만 해당	
0 ~ 40 °C(32 ~ 104 °F)	16 bar(230 psi)
허용 세정 압력 및 온도	
5 ~ 150 °C(41 ~ 302 °F)	10 bar(150 psi)
주변 온도	-10 ~ 70 °C(14 ~ 158 °F)
보호 등급	IP66
외함 자재	스테인리스강 A2, PEEK, PP, EPDM, Duran
센서	→ 제품 코드, p. 12
공정 체결	→ 제품 코드, p. 12
연결	
주입구	암나사산 G $\frac{1}{8}$ "
배출구	DN 8 EPDM 3 m 호스용 호스 접속관이 있는 암나사산 G $\frac{1}{8}$ "
가압된 센서용	호스 연결 DN 6, 교정 챔버의 압력 0.5 ~ 1 bar / 공정 압력(최대 7 bar / 101.5 psi) 보다 높은 7.25 ~ 14.5 psi
침적 깊이 / 장착 치수	→ 치수 도면, p. 49
매질 접촉부의 재질	→ 제품 코드, p. 12
중량	재질 및 버전에 따라 다름

용어집

CE 인증

제품이 유럽연합의 규격 통일 법규에서 그 부착을 규정하는 적용되는 요건을 충족한다는 내용의 EU 규정 765/2008에 따른 제조사 선언서.

Zone 0

장시간 또는 자주 공기와 가연성 기체, 증기 또는 안개가 혼합된 폭발성 대기가 있는 영역. (출처: EC- 지침 1999/92/EC, 부록I)

검사

마모의 원인 결정 및 향후 사용을 위해 필요한 결과의 도출을 포함하는 유닛의 현재 상태 확인 및 평가를 위한 조치. (출처: DIN 31051 유지·보수의 기반)

매우 효과적인 전하 축적 매커니즘

매우 효과적인 전하 축적 매커니즘은 [...] 수동으로 표면을 마찰하는 것보다 강한 모든 전하 축적 매커니즘입니다. (출처: EN ISO 80079-36)

수리

개선을 제외하고 작동하는 상태의 유닛을 반환하기 위한 조치. (출처: DIN 31051 유지·보수의 기반)

위험

손상 발생 가능성과 손상 범위의 조합(출처: EN ISO 12100)

위험

위험은 발생할 수 있는 손상의 원인으로 정의됩니다. "위험"이라는 용어는 예상되는 손상의 원인과 유형을 더욱 자세히 설명하기 위해 명시할 수 있습니다. (출처: EN ISO 12100)

위험 평가

전체 개폐 운동, 위험 분석 및 위험 평가를 포함합니다(출처: EN ISO 12100)

유지·보수

물건 수명 주기 내 필요한 기능을 충족하고 다시 그러한 상태로 만들어 물건의 상태를 유지하는 모든 기술적, 관리 기술 및 운영 기술적 조치의 조합. (출처: EN 13306 유지·보수 - 유지·보수 용어)

유지·보수

규정 상태 유지 [...] 및 유닛의 기존 마모 예비 부품 탈거 지연을 위한 조치. (출처: DIN 31051 유지·보수의 기반)

잔존 위험

잔존 위험은 보호 조치를 취한 후 남아있는 위험으로 정의됩니다. (출처: EN ISO 12100)



Knick
Elektronische Messgeräte
GmbH & Co. KG

Beuckestraße 22
14163 Berlin
독일
전화: +49 30 80191-0
팩스: +49 30 80191-200
info@knick.de
www.knick-international.com

원문 사용 설명서의 번역
저작권 2024 • 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다
버전 7 • 문서 공개 일자 2024.08.01.
현재 문서는 당사 웹사이트의 해당 제품에서 다운로드할
수 있습니다.

TA-215.305-KNKO07



101750